



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

ที่ ๓๘ /๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำ
ตามนัยของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับดังกล่าว ผู้ว่าการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

๒. กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตามปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่ขอใช้ ดังนี้

ลำดับ	ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ขอใช้ (แอมแปร์)	ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่จะติดตั้งให้ (แอมแปร์)
๑.	<u>๑ เฟส ๒ สาย</u>	
๑.๑	ไม่เกิน ๑๐	๕ (๑๕)
๑.๒	๑๑ - ๓๐	๑๕ (๔๕)
๑.๓	๓๑ - ๗๕	๓๐ (๑๐๐)
๒.	<u>๓ เฟส ๔ สาย</u>	
๒.๑	ไม่เกิน ๓๐	๑๕ (๔๕)
๒.๒	๓๑ - ๗๕	๓๐ (๑๐๐)
๒.๓	๗๖ - ๑๐๐	๕๐ (๑๕๐)
๒.๔	๑๐๑ - ๒๐๐	๒๐๐
๒.๕	๒๐๑ - ๔๐๐	๔๐๐

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในตาราง การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิลาศ เฉลยสัตย์)

ผู้ว่าการ

หมายเหตุ เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ โดยยกเลิกเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาด ๕๐ (๑๕๐) แอมแปร์
เนื่องจากเป็นขนาดที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการผลิต จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้



การไฟฟ้านครหลวง
Metropolitan Electricity Authority

ประกาศการไฟฟ้านครหลวง

ที่ ๓๘ /๒๕๖๖

เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระดับแรงดันไฟฟ้าต่ำ
ตามนัยของข้อบังคับการไฟฟ้านครหลวง ว่าด้วย การใช้ไฟฟ้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับดังกล่าว ผู้ว่าการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศการไฟฟ้านครหลวง ที่ ๒๖/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๕
เรื่อง กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

๒. กำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ตามปริมาณ
กระแสไฟฟ้าที่ขอใช้ ดังนี้

ลำดับ	ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ขอใช้ (แอมแปร์)	ขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าที่จะติดตั้งให้ (แอมแปร์)
๑.	<u>๑ เฟส ๒ สาย</u>	
๑.๑	ไม่เกิน ๑๐	๕ (๑๕)
๑.๒	๑๑ - ๓๐	๑๕ (๔๕)
๑.๓	๓๑ - ๗๕	๓๐ (๑๐๐)
๒.	<u>๓ เฟส ๔ สาย</u>	
๒.๑	ไม่เกิน ๓๐	๑๕ (๔๕)
๒.๒	๓๑ - ๗๕	๓๐ (๑๐๐)
๒.๓	๗๖ - ๑๐๐	๕๐ (๑๕๐)
๒.๔	๑๐๑ - ๒๐๐	๒๐๐
๒.๕	๒๐๑ - ๔๐๐	๔๐๐

นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในตาราง การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

การไฟฟ้านครหลวง

- ๒ -

ทั้งนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด ๖๐ วันนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิลาศ เฉลยสัตย์)

ผู้ว่าการ

หมายเหตุ เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อปรับปรุงขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
ในระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ โดยยกเลิกเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าขนาด ๕๐ (๑๕๐) แอมแปร์
เนื่องจากเป็นขนาดที่มีแนวโน้มจะยกเลิกการผลิต จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้